



ДОРС RU.0004.С 000682
срок действия с 16.10.2009г. по 16.10.2012г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое Акционерное общество

«ПАВЛОВСКГРАНИТ»

396420 г. Павловск, Воронежской обл.

телефон (47362) 2-25-59

т/факс (47362) 2-20-12, 2-29-55

ПАСПОРТ

на отгрузку щебня фракции от 5 до 10 мм

ГОСТ 8267 - 93

№ от « » 2012 г.

В адрес

Дата

№ накладной

№ партии

кол - во

тонн

Результаты лабораторных испытаний:

1. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d наим.	0,5(D + d)	D наиб.	1,25 D наиб.
	Полные остатки на ситах, % по массе	5	7,5	10
	91,3	60,0	6,8	0

2. Содержание:

- 2.1 зёрен пластинчатой и игловатой формы 19,6 3 группа
- 2.2 пылевидных илистых и глинистых частиц 0,65 %
в том числе глины в комках нет %
- 2.3 зёрен слабых пород нет %
- 2.4 вредных компонентов нет %
3. Марка щебня по дробности 1 400
4. Марка щебня по истираемости И1
5. Марка щебня по морозостойкости 300
6. Насыпная плотность для перевода количества материала из единиц массы в объёмны 1,35 т/м³
7. Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) 143 Бк/кг.
Первый класс использования (протокол № 155 от 18.02.08 АИЛЦ ФГУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской обл.")

8. Другие показатели (затребованные потребителем):

Устойчивость структуры щебня против распадов _____ %

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества,
соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001

Заключение: щебень фракции от 5 до 10 мм соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Контрольный мастер ОТК

Тонконогов

