

ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР»

Адрес: 453718, Россия, Республика Башкортостан,
Учалинский район, д. Мансурово

Паспорт качества № 492
на щебень фракции 5-20мм



« 2 » 2012г.

4

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____

№ ж/д квитанции _____

ст. Селмекен
65034680 - 65196364
20 т
ЭК 947480

Тонн

1329,61

Качественные показатели

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %			
		1,250 25 мм	до 0,5	—
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	0 20 мм	до 10	1,94
		0,5(d+0) 12,5 мм	30-60	59,64
	d 5 мм	90-100	95,41	
	На сите 2,5 мм	95-100	94,33	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игольчатой формы, %	15-35%	22,46	
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,92	
4.	Содержание зерен глибых пород, %	до 5	1,56	
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,00	
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм	1,36	
7.	Марка по прочности (дробимости)	600-1400	1400	
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И-1	
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	400	
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-3кл	11	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃ , % (ммоль/кг)	до 1,5 (50)	0,05	

Начальник ОТК:

Т. В. Сафиуллина

Лаборант:



Отвечаю на паспорт № _____

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. 5-20мм ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____

(Имя, фамилия, подпись, дата)