

ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР»

Адрес: 453718, Россия, Республика Башкортостан,
Учалинский район, д. Мансурово

Паспорт качества № 446
на щебень фракции 40-70мм

«30» 06 2012г.

Потребитель

ст. Сургут

Номер вагона

61958088 - 60560265

Количество

30м³

Тонн

2880

№ ж/д квитанции

ЭК 864344

Качественные показатели

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D 90 мм	до 0,5
		D 70 мм	до 10
		0,5(d+D) 55 мм	30-60
	d 40 мм	90-100	
	На сите 2,5 мм	95-100	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	до 35%	
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм	
7.	Марка по прочности (дробимости)	600-1400	
8.	Марка по истираемости	И1-И4	
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃ % (ммоль/кг)	До 1,5 (50)	

Начальник ОТК:

Лаборант:



Отзыв на паспорт № _____

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. 40-70мм ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания

Представитель получателя

(ФИО, должность, подпись, дата)