

ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР»

Адрес: 453718, Россия, Республика Башкортостан,
Учалинский район, д. Мансурово

Паспорт качества № УБ5

на щебень фракции 10-15мм

Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ36. Н23918

Действителен до 13.05. 2012г.



« А » 2012г.

Потребитель _____

Номер вагона 54485453 - 64086263

Количество 10 м³ Тонн 640,600


№ ж/д квитанции ЖК 987316

Качественные показатели

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D D 0,5(d+D) d	20 мм 15 мм 12,5 мм 10 мм
			до 0,5 до 10 30-60 90-100
			— 5,58 58,12 91,31
		На сите 2,5 мм	95-100
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	до 15%	9,46
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,94
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,09
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,00
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм	1,44
7.	Марка по прочности (дробимости)	600-1400	1400
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И1-1
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	400
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	11
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃ % (ммоль/кг)	До 1,5 (50)	0,05

Начальник ОТК:

Лаборант:



Отзыв на паспорт № _____

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. 10-15мм ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечаний _____

Представитель получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)