



ООО «Комбинат строительных материалов»

Адрес: 623532, Свердловская обл., г. Богданович,  
Ул. Ст. Разина, д.62

Паспорт качества №\_137\_\_\_  
об испытании щебня из природного камня



Дата отгрузки «11» мая 2013 г.

Потребитель \_\_\_ООО «Регион-Комплект-Поставка»\_  
Номер вагона \_\_\_\_\_  
Количество \_\_\_39 ПВ\_\_\_\_\_ Тонн \_\_\_2243\_\_\_\_\_  
№ ж/д квитанции \_\_\_ЭШ 936452\_\_\_\_\_

Качественные показатели

Наименование фракции щебня \_\_\_\_\_ 40-70 мм \_\_\_\_\_

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Полные остатки на контрольных ситах, %		
	D	до 10	8,6
	0.5 (d+D)	Св.30 до 60	57,2
	d	Св.90 до 100	95,2
2.	Содержание зерна пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе		11,6
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	до 2	0,9
4.	Содержание глины в комках, % по массе	до 0,25	0,20
5.	Содержание зерен слабых пород, % по массе	До 10	4,0
6.	Марка щебня :		
	по дробимости		800
	по истираемости		И-1
	по морозостойкости		F 100
7.	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	не норм	1350
8.	Устойчивость структуры против распада,%	Не более 5	1,8
9.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	до 370	66,0

Нач. лабораторий: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

/Морозова И.Б./

Отзыв на паспорт № \_\_\_\_\_

Щебень из природного камня ООО «Комбинат строительных материалов» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания \_\_\_\_\_

Представитель получателя \_\_\_\_\_

(ФИО, должность, подпись, дата)