



ООО «Комбинат строительных материалов»

Адрес: 623532, Свердловская обл., г. Богданович,
Ул. Ст. Разина, д.62.

Паспорт качества №_114_

об испытании щебеночно-песчаной смеси
(для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов)

Дата отгрузки «_25_»_апреля_2013_ г.

Потребитель __ОАО «Тобольский речной порт»__

Номер вагона _____

Количество __65__ Тонн __4485__

№ ж/д квитанции __ЭШ 304183__

Качественные показатели

Наименование фракции _____ 0-80мм. _____



Наименование показателей	Требования ГОСТ 25607-2009	Результаты анализов
1.Номер смеси		
2.Зерновой состав смеси, полный остаток на ситах, %	80мм 40мм 20мм 10мм 5мм 2,5мм 0,63мм 0,16мм 0,05мм	0-10 15-35 28-55 40-70 50-80 60-85 80-95 91-97 95-100
3.Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	Не более 5	3,4
в том числе глины в комках от общего кол-ва пылев/глин. частиц, % по массе	20-для оснований 10-для покрытия	0,14
4.Марка по дробимости щебня, кг/м ²	Не менее 400	800
5.Морозостойкость, цикл		100
6.Марка по водостойкости	Не ниже В2	В1
7.Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	Не более 35	23,1
8.Устойчивость структуры против распада, %		2,0
9.Марка смеси по пластичности	Не ниже Пл3	Пл1
10. Насыпная плотность кг/м ³		1570
11.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	Не более 740	86,7

Нач. лаборатории:

/Морозова И.Б./

Отзыв на паспорт № _____

Щебёночно-песчаная смесь ООО «Комбинат строительных материалов» соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009

Замечания _____

Представитель получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)