

ООО «Комбинат строительных материалов»

Адрес: 623532, Свердловская обл., г. Богданович

Ул. Ст. Разина, д.62

Паспорт качества № 132

об испытании щебня из природного камня



Дата отгрузки «07» апреля 2013 г.

Потребитель Нижнетавдинское ДРСУ ОАО «ТОДЭП»

Номер вагона _____

Количество 30 ПВ Тонн 2080

№ ж/д квитанции ЭШ 782577

Качественные показатели

Наименование фракции щебня 20-40 мм

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Полные остатки на контрольных ситах, %		
	D	до 10	9,2
	0.5 (d+D)	Св.30 до 60	58,1
	d	Св.90 до 100	97,3
2.	Содержание зерна пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе	25-35	24,6
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	до 2	0,8
4.	Содержание глины в комках, % по массе	до 0,25	0,23
5.	Содержание зерен слабых пород, % по массе	Не более 10	7
6.	Марка щебня :		
	по дробимости		800
	по истираемости		И-2
	по морозостойкости		F 100
7.	Насыпная плотность, кг/м ³	не норм	1390
8.	Устойчивость структуры против распада, %	Не более 5	1,8
9.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	до 370	66,0

Нач. лаборатории:

/Морозова И.Б./

Отзыв на паспорт № _____

Щебень из природного камня ООО «Комбинат строительных материалов» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)