



ООО «Комбинат строительных материалов»

Адрес: 623532, Свердловская обл., г. Богданович,
Ул. Ст. Разина, д.62.

Паспорт качества № 62
об испытании щебня из природного камня



Дата отгрузки « 23 » марта 2013 г.

Потребитель ООО « Проектно-сметное бюро »

Номер вагона _____

Количество 8 ПВ _____ Тонн 559

№ ж/д квитанции ЭЦ 862331

Качественные показатели

Наименование фракции щебня 5-20 мм
смесь

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Полные остатки на контрольных ситах, %		
	D	до 10	5,8
	0.5 (d+D)	Св.30 до 60	56,1
	d	Св.90 до 100	99,4
2.	Содержание зерна пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе	25-35	27,6
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	до 2	0,7
4.	Содержание глины в комках, % по массе	до 0,25	0,23
5.	Содержание зерен слабых пород, % по массе	Не более 10	5
6.	Марка щебня :		
	по дробимости		800
	по истираемости		И-1
	по морозостойкости		F 100
7.	Насыпная плотность, кг/м ³	не норм	1410
8.	Устойчивость структуры против распада,%	Не более 5	1,8
9.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	до 370	66,0

Нач. лаборатории:



[Handwritten signature]

/Морозова И.Б./

Отзыв на паспорт № _____

Щебень из природного камня ООО «Комбинат строительных материалов» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)