


ОАО «КАРЬЕР ПОКРОВСКОЕ»

Адрес: 164884, Россия, Архангельская обл.,
Онежский р-п, п. Покровское

Паспорт качества № 6154
на щебень фракции 25-60 мм
Сертификат соответствия № SSAQ 012.1.4.0873
Действителен с 20.08.2010г. до 20.08.2012 г.



«26» мая 2012г

Потребитель _____

Количество вагонов 4 № вагонов 56462088-56462047

Количество тонн 366.70 № квитанции ЭК 689037

268100

Качественные показатели

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D 70 мм	до 0,5 -
		D 60 мм	до 10 4,7
		0,5(d+D) 40 мм	30-60 49,8
	d 25 мм	90-100 97,1	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %		14,4
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,3
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм	1,37
7.	Марка по прочности (дробимости)	600-1400	1200
8.	Марка по истираемости	И1	И1(13,9)
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	300
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	16,6

Лаборант ОТК

Тарасова О.П.

Отзыв на паспорт № _____

Щебень из плотных пород для строительных работ фр.25-60 мм ОАО «КАРЬЕР ПОКРОВСКОЕ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)