


ОАО «Карьер Покровское»

Адрес: 164884 Архангельская обл,
Онежский район, п. Покровское

Паспорт качества № 5954
на щебень фракций 20-40
Сертификат соответствия № SSAQ 012.1.4.0910
Действителен с 02.03.2011г. по 02.03.2013г.



«30» апреля 2012 г.

Потребитель: ООО «Спецавтодор»

Количество вагонов 3 Количество тонн 205,800 тонн

Номер вагона 56361132-52221256 № ж/д квитанции ЭЙ 619945

№ п.п.	Наименование показателей				Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %					
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	50	мм	до 0,5	-
		D	40	мм	до 10	7,2
		0,5(d+D)	30	мм	30-60	53,5
	d	20	мм	90-100	98,1	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %					11,4
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %				1	0,2
4.	Содержание зерен слабых пород, %				5	-
5.	Содержание дробленых зерен, %					100
6.	Содержание глины в комках				0,25	Нет
7.	Насыпная плотность, т/м ³				не норм	1,37
8.	Марка по прочности (дробимости)				600-1400	1200
9.	Марка по истираемости (до 25%)				И1	И1(16,9)
10.	Морозостойкость, МРЗ				15-400	F300
11.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг				до 370	24,3

Радиоактивность: соответствует сан-эпидемиологическим правилам

Начальник ОТК

Мосейчук

Мосейчук Д.А.

Отзыв на паспорт № _____

Щебень из плотных пород для строительных работ фр.20-40 ОАО «Карьер Покровское» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)