


Адрес: 164884, Россия, Архангельская обл.,
Онежский р-н, п. Покровское

ОАО «Карьер Покровское»

Паспорт качества № 6152
на щебень фракции 5-25
Сертификат соответствия № SSAQ 012.1.4.0868
Действителен с 20.08.2010 г. по 20.08.2012г.



«25» мая 2012 г

Потребитель _____

Количество вагонов 3 Количество 203,000 тонн

Номер вагона № 63266308-61190864 ж/д квитанции ЭК 667008

Качественные показатели

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
		1,25D 30 мм	до 0,5 -
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	D 25 мм	до 10 1,9
		0,5(d+D) 15 мм	30-60 42,6
	D 5 мм	90-100 94,2	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %		31,6
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,6
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	-
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	-
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм	1,42
7.	Марка по прочности (дробимости)	600-1400	1200
	Марка по истираемости	И1	23,4(И1)
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	F300
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	16,6

Лаборант ОТК

Тарасова О.П.

Отзыв на паспорт №-----

Щебень из плотных пород для строительных работ фр.5-25 мм ОАО «КАРЬЕР ПОКРОВСКОЕ» соответствует ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)