

ООО «КОЕНСКИЙ ЩЕБЕНЬ»
г. НОВОСИБИРСК

Паспорт
На отгружаемую продукцию № _____

ГОСТ 25607-2009
ГОСТ 8269.0.97

Выдан: « 20 » августа 2015г.

Предприятие-изготовитель ООО «Коенский щебень»
г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 24

Потребитель _____
Адрес потребителя _____
Вид продукции _____
Количество _____ тн. Фракция С-1
ДСЗ _____
№ партии _____

Результаты испытаний:

1. Зерновой состав

-диаметр отверстий контрольных сит, мм

	80	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	-0,16
Полный ГОСТ, %	0	0-10	20-40	35-60	45-70	55-80	70-90	75-95	0-10
Полный фактически, %	0	1,8	28,0	49,3	66,0	79,9	83,1	89,0	84,0

2. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 9,5
3. Содержание глины в комках, % 0,00
4. Содержание зёрен пластинчатой и игловатой форм, % 32,00
5. Марка по дробимости 1000
6. Содержание зёрен слабых пород, % 3,0
7. Морозостойкость F-300
8. Объёмно-насыпная плотность щебня, т/м 1,82

9. Сведения о радиоактивности. По заключению Сибирского округа Госатомнадзора России: щебень 1 класса применения. Ограничения на использование отсутствуют.
Протокол от 21.05.2015 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области»

Аэфф 31,0 ± 12 Бк/кг

10. Марка по пластичности П-1

11. Марка по водостойкости В-1

12. Устойчивость структуры щебня против распадов
(потеря массы при распаде) 0,42 %

Дата: _____

Контролёр ОКК: _____