

ООО « Усть-Катавский гранитный карьер»

Адрес: 450047, РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, д.23/2

Документ о качестве щебня.

Фракция св. 40 до 70 мм г. Сатка

1. Номер документа _____ Дата отгрузки _____

2. Наименование потребителя _____

3. Адрес потребителя _____

4. Вес _____

5. ГОСТ 8267-93 _____

Наименование основных показателей	Нормативное значение	Фактическое значение для фракции 40-70
Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе		
40	90-100	96,75
55	30-60	42,21
70	До 10	0,0
87,5	До 0,5	0,0
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе (Группа щебня)	До 10,00 включительно (1) Св.10.00 до 15,00 (2)	9,6 1 гр.
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 2,00	0,85
Содержание зерен слабых пород, % по массе	Не более 5,00	3,7
Содержание глины в комках, %	Не более 0,25	0,01
Насыпная плотность, кг/ М3	Не нормируется	1437
Марка по истираемости	И 1- И 4	22,5 И 1
Морозостойкость	F 15- F 400	1,98 F 300
Марка по дробимости	200-1200	1200
Водопоглощение, %	Не более 1,00	0,28
Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, бк/кг	От 0,00 до 1500,00	1 класс (Аэфф не более 370Бк/кг)

Контролер ОТК

Мастер отгрузки