

ООО "ПФК" Неруд Инвест"

456912, Челябинская область, г. Сатка
ул. Солнечная 32
ИНН 7417019617

Паспорт качества


№ _____ от 21 апреля 2011 года.
ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД
САТКИНСКОГО МЕСТ-НИЯ ФРАКЦИИ 5-20мм
Ж/Д НАКЛАДНАЯ № ЭЦ 227545
ДАТА ОТГРУЗКИ 21.04.2011г.
КОЛИЧЕСТВО 678,6 тн.

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС: ст. Восстание, ООО "Завод ЖБК".

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ ГОСТ 8267-93	ФАКТИЧЕСКИЕ
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	НА СИТАХ ПО МАССЕ: %, d	от 90% до 100%	98%
	0,5 (d+D)	от 30% до 60%	43,00%
	D	до 10%	3,50%
2	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН		
	ГРУППА ЩЕБНЯ	Группа 2	Группа 2
	ЛЕЩАДНОСТЬ	от 10% до 15%	13,50%
3	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %	до 1%	0,60%
4	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ:	Не более 0,25%	0
	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД %		
5	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	1200	1200
6	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	300
7	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ тн/м3		1,43
8	Содержание вредных компонентов		
	пирит, в % по массе	1,5	0,3
	слоистые силикаты, в % по объему	4	0,1
	свободные волокна асбеста, в % по массе	0,1	0
	галогенные соединения пересчете на хлор	15	1
	уголь и древесные остатки, в % по массе	0,25	0
	сульфаты и сульфиды в пересчете на SO3, в %		
	аморфные радиоактивные вещества, в % по массе	50	2,5
9	Истираемость, потеря массы, % по массе	до 25 марки И1	12,4 (И1)

МАСТЕР ПОГРУЗКИ:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

Щебень 5-20 согласно протокола испытаний
Протокол № 830-УСТ-05.09 от 20 мая 2009г.
соответствует требованиям ГОСТ 8267-93
Щебень допускается к применению для покрытий
и оснований автомобильных дорог и аэродромов.

ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ

(подпись)

(расшифровка подписи)