



Общество с ограниченной ответственностью  
«СИНЕГОРСКИЙ КАМЕНЬ»

346513 Ростовская область, г. Шахты,  
пер. Шишкина 162, офис 206  
ИНН 6142019061 ОГРН 1056142012145

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2020 г.

Предприятие-изготовитель: ООО «Синегорский камень»  
Наименование грузоотправителя: ООО «РусИнерт»  
Место добычи: Ростовская область, Белокалитвинский р-н, пос. Синегорский  
Наименование потребителя:  
Наименование продукции: щебень фракции 5-20 мм  
Объем партии:

Показатели				Ед. изм.	Результаты испытаний
1				2	3
<b>Результаты сита:</b>					
отверстия в ситах в мм	частные остатки в г	частные остатки в %	полные остатки в %		
25	-	-	-		
20	560	5,6	5,6		
15	4460	44,6	50,2		
10	4360	43,6	93,8		
5	580	5,8	99,6		
2,5	20	0,2	99,8		
1,25	-	-	-		
<1,25	20	0,2	100,0		
2. Содержание III примесей по методу отмучивания				%	1,68
3. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы				%	18,9
4. Потеря массы при испытании в сухом состоянии фракции				%	12,8
5. Марка по дробимости в сухом состоянии					«1000»
6. Содержание глины в комках				%	-
7. Содержание зерен слабых пород				%	4,8
8. Морозостойкость				-	F300
9. Объемный насыпной вес				кг/м <sup>3</sup>	1280

**Примечание:** Щебень испытан по ГОСТ 8269.0 97. Испытание произведено на прессе П125 №567 в цилиндре d=150мм, скорость нагружения 20кгс/сек до нагрузки 20тн.

**Заключение:** Партия щебня, представленная данной пробой по результатам испытания, согласно требованиям ГОСТ 8267-93, по содержанию зерен пластинчатой и лещадной формы соответствует 3 группе, марке щебня по дробимости «1000», отвечает требованиям ГОСТ по содержанию пылевидных и илистых частиц и зерен слабых пород.

Генеральный директор  
ООО «Синегорский камень»



ПЕРЕБАЛИН М.Г.