

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
ООО «Экспо Дон»
(Тацинское –II месторождение песчаника)
на отгрузку щебня из плотных горных пород песчаника
фракции 20-40 мм
ГОСТ 8267-93

В адрес _____

Дата _____

№ накладной _____

Количество _____

Результаты лабораторных испытаний:

Наименование определяемого показателя	Результаты испытания		Требования ГОСТ 8267-93	
	Ед.изме рения	Показатели	Показатели	Соответствие/несоответс твие
Зерновой состав	%	№50 - 0 №40 - 8,6 №30 - 54,3 №20 - 98,4	№50 – до 0,5 №40 – до 10 №30 - 30-60 №20 – 90-100	Соответствует
Содержанию пылеватых и глинистых частиц, по массе	%	0,7	Не более 2	Соответствует
Насыпная плотность	кг/м ³	1330	Не нормируется	Не нормируется
Средней плотности в куске	г/см ³	2,62	От 2 до 3	Соответствует
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы	%	9,3	до 10	Соответствует 1 группе
Содержание зерен слабых пород	%	0,8	Не более 5	Соответствуют
Марка по дробимости Сухом состоянии Насыщенном водой состоянии	%	9,3 9,4	До 11 (1200)	Соответствует 1200
Марка по морозостойкости щебня (Потеря массы после испытаний 15 циклами насыщения в растворе серно-кислого натрия и сушки, не более 3%)	%	2,5	Не более 3	Соответствует F200

Директор



Дроздецкий В.М.