

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

Выдан «7» июля 2015 г.

№ _____

ООО «ТРАНССТРОЙ» 346500, РФ, Ростовская обл.,

г. Шахты, ул. Советская, д.187/189, оф. 106

ИНН 6155068588 КПП 615501001

Тел.

Место отправления Ростовская обл., Красносулинский район, 4,2 км к югу от
ж.д.ст. Божковская

Место назначения _____

Покупатель _____
(наименование, ИНН, КПП)

Адрес покупателя _____

Получатель _____
(наименование, ИНН, КПП)

Адрес получателя _____

Код получателя _____ ОКПО получателя _____

Объемно-насыпной вес щебня - 1,419 т/куб.м

В партии _____
в вагонах №№, автотранспортом: _____

По накладным №№: _____

*** РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ЩЕБНЯ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ФРАКЦИЯ 20-40 мм

1.Зерновой состав в % по массе

Крупность зерен, мм	Остатки, %	Размер отверстий сит, мм			
		50	40	30	20
20-40	полные	0	4,0	56,0	93,3

2. Содержание пылевидных и глинистых частиц, 0,9 %

3. Содержание глины в комках, % -

4. Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы 1 группа

5. Содержание зерен слабых пород, -

6. Марка щебня по прочности (по дробимости) М 1200

7. Морозостойкость щебня (марка) F200

8. Марка щебня по истираемости в полочном барабане И 2

9. Удельная эффективная активность
естественных радионуклидов щебня 151 Бк/кг

*** Согласно ПРОТОКОЛА №4 6-4-97/15 от 10 июня 2015 года испытаний щебня из плотных горных пород для строительных работ, выполненным испытательным центром «Академстройиспытания» РГСУ, и СВИДЕТЕЛЬСТВА радиационного качества №САРК RU.0001.441078/11-4185 от 05.06.2015, выданного ФБУ «Ростовский ЦСМ»

Ген. директор ООО «ТРАНССТРОЙ» _____

Мастер ДСЗ _____

Мастер погрузки _____

Ф.И.О

Ф.И.О

Ф.И.О

М.П.