



Открытое Акционерное общество "Новоизборский КНМ"

Сертификат качества на щебень известняковый

1. ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»
2. Размер фракций: 20*40 мм.
3. Зерновой состав фракция 20*40 мм

Полные остатки, % на ситах, 50 мм	до 0,5
40 мм	до 10,0
30 мм	от 50,0 до 60,0
20 мм	от 95,0 до 97,0
4. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы 4,0-6,0 %
5. Содержание пылевидных и глинистых частиц до 2,0 %
6. Содержание глины в комках до 0,25 %
7. Содержание зерен слабых пород до 0,5-2,0 %
8. Марка по дробимости 400-600
9. Марка по истираемости И2
10. Марка по морозостойкости до 25 циклов
11. Насыпная плотность 1,33-1,30 т/м³
12. Химический состав известняков, используемых для производства щебня:

	I уступ	II уступ	III уступ
CaO	42-47 %	45-48 %	37-45 %
MgO	2,80-4,0 %	3,4-5,4 %	8-12 %
SiO ₂	до 6,0 %	до 5,0 %	до 4,0 %
Al ₂ O ₃	до 2,0 %	до 1,5 %	до 1,1 %
Fe ₂ O ₃	0,79-1,4 %	до 0,8 %	до 1,0 %

12. Эффективная активность естественных радионуклидов, не более 50 Бк/кг

Первый зам. ген. директора
ОАО "Новоизборский КНМ":



Баролин В.В.