

ООО «ВИКТОРИЯ»

Паспорт № _____ от _____ 2016 г.
(документ о качестве)

352500, Краснодарский край, г. Лабинск,

ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ И ВАЛУНОВ

ул. Делегатская 14/3,

ФРАКЦИИ 10-15

тел.: 8-861-69-3-29-97

Потребитель _____

Номер партии _____


Количество щебня _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93с изм. 1-4	Фактические показатели
1	Зерновой состав (полные остатки) по массе: 1,25(dx/l)	До 0,5	-
	D	До 10	8,2
	0,5(dx/D)	От 30-60	56,8
	d	90-100	92,4
2	Содержание дробленых зерен,% по массе, не менее	80,0	93,8
3	Содержание зерен пластичной (лепидной) и игольчатой формы,% по массе	Свыше 10 до 15	8,6
4	Содержание пылевидных и глинистых частиц,% не более	1,0	0,44
5	Содержание глины в комках,%	0,25	нет
6	Марка по прочности (дробимости)	От 400 до 1200	1200
7	Марка по истираемости	И1	И1
8	Марка по морозостойкости	От F15 до F300	F300
9	Содержание зерен слабых пород,% по массе	10	2,2
10	Объемно-насыпная плотность, кг/м ³	Не нормируется	1400
11	Удельная эффективная активность естественных радионуклеидов, Аэфф,Бк/кг	Не более 370,0	75,0

Заключение лаборатории:

Инженер – лаборант _____



Щебень из гравия и валунов фракции 10-15 мм., соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 с изм. 1-4 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»