



Общество с ограниченной ответственностью

«Барзасский карьер»

652431, Кемеровская обл., г.Березовский, п.Барзас, ул.Центральная, 35А

тел. 8(384-45) 5-84-56

Свидетельство ФГУ «КЦСМ» № 541/09



ГОСТ 8267 – 93

ГОСТ 8269.0 – 97

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____

НА ОТГРУЖЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ _____ ТН.

Вид продукции: щебень фр. 5 – 20 мм.

Порода: Диабаз

Потребитель: _____

№ вагонов: _____

1. Гранулометрический состав:

Размеры ячеек сит, мм			25	20	12,5	5	<
Частные остатки, %			0	6,90	50,21	40,52	2,37
Полные остатки, %			0	6,90	57,11	97,63	100

№ п/п	Наименование испытаний	Ед.изм.	Результаты испытаний
2	Насыпная плотность	г/см ³	1,46
3	Влажность	%	-
4	Пористость	%	2,2
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	0,9
6	Содержание глины в комках	%	Нет
7	Содержание зёрен слабых пород	%	2,4
8	Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы	%	19,4
9	Группа щебня по форме зёрен		3
10	Марка по дробимости		М 1400
11	Марка по истираемости		И1
12	Марка по морозостойкости		F 200 Метод замораживания и оттаивания
13	Сцепление с органическим вяжущим		Хорошее
14	Устойчивость структуры против распадов	%	1,1
15	Содержание вредных компонентов и примесей	%	Соответствует ГОСТ
16	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	< 370

ООО «БАРЗАССКИЙ КАРЬЕР»
Заведующая лабораторией
М.П. _____

/С.Е.Губанова/
«___» _____ 2012 г.