

ПАСПОРТ № б/н

от « » _____ 20__г.

Изготовитель: ООО «ТД «Челябоблснабсбыт»**Адрес:** 454092, Челябинская Область, г.о. Челябинский, вн.р-н Советский, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 80А, помещ.8, в помещ. 1 этаж 2**Потребитель:** _____**Наименование продукции:** Щебеночно - песчаная смесь С9 ГОСТ 25607-2009**Партия № б/н****Количество:** _____**Вид транспорта:** _____**Качественные показатели**

№	Наименование показателей	Требования ГОСТ 25607-2009	Фактические показатели
1	Зерновой состав Полный остаток на сите по массе %: 80 40 20 10 5 2,5 0,63 0,16 0,05	0-10 15-35 28-55 40-70 50-80 50-80 60-88 85-97 95-100	2.4 20.0 35.2 46.6 53.2 62.6 82.4 92.0 97.2
2	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, не более %	25-35	29.0
3	Содержание зерен пылевидных, глинистых частиц /и глины в комках по массе, %	0-5/0-1	2.8/0
4	Марка по дробимости щебня (прочность), не ниже	По договору с потребителем	1400
5	Марка по водостойкости щебня %	B1	B1
6	Марка по морозостойкости щебня	По договору с потребителем	F 400
7	Объемно- насыпная плотность, г/см ³	По договору с потребителем	1.71
8	Удельная эффект. актив. естественных радионуклидов Аэф., не более Бк/кг	740	123±19
9	Коэффициент фильтрации	По договору с потребителем	6,2

Контролер ОТК

М.П