

ПАСПОРТ № 6/н

от « » _____ 20__г.

Изготовитель: ООО «ТД «Челябоблснабсбыт»**Адрес:** 454092, Челябинская Область, г.о. Челябинский, вн.р-н Советский, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 80А, помещ.8, в помещ. 1 этаж 2**Потребитель:** _____**Наименование продукции:** Щебеночно - песчаная смесь С11 ГОСТ 25607-2009**Партия № 6/н****Количество:** _____**Вид транспорта:** _____**Качественные показатели**

№	Наименование показателей	Требования ГОСТ 25607-2009	Фактические показатели
1	Зерновой состав Полный остаток на сите по массе %:		
	40	0	0
	20	0-10	4,8
	10	25-60	26,2
	5	50-77	55,2
	2,5	50-77	59,8
	0,63	70-88	76,0
	0,16	85-97	89,4
	0,05	95-100	97,6
2	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, не более %	35	10,0
3	Содержание зерен пылевидных, глинистых частиц /и глины в комках по массе, %	0-5/0-1	2,4/0
4	Марка по дробимости щебня (прочность), не ниже	1000	1400
5	Марка по водостойкости щебня %	B1	B1
6	Марка по морозостойкости щебня	По договору с потребителем	F 400
7	Объемно- насыпная плотность, г/см ³	По договору с потребителем	1,67
8	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эф., не более Бк/кг	740	123±19
9	Коэффициент фильтрации	По договору с потребителем	6,0

Контролер ОТК

М.П.