

ПАСПОРТ № б/н

от « » _____ 20__г.

Изготовитель: ООО «ТД «Челябоблснабсбыт»

Адрес: 454092, Челябинская Область, г.о. Челябинский, вн.р-н Советский, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 80А, помещ.8, в помещ. 1 этаж 2

Потребитель: _____

Наименование продукции: Щебеночно - песчаная смесь С4 ГОСТ 25607-2009

Партия № б/н

Количество: _____

Вид транспорта: _____

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Требования ГОСТ 25607-2009	Фактические показатели
1	Зерновой состав Полный остаток на сите по массе %: 80 40 20 10 5 2,5 0,63 0,16 0,05	0-10 15-35 28-55 40-70 50-80 60-85 80-95 91-97 95-100	2.4 20.0 33.6 45.8 54.6 68.2 85.2 92.0 98.2
2	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, не более %	25-35	27.0
3	Содержание зерен пылевидных, глинистых частиц /и глины в комках по массе, %	0-5/0-1	1.4/0
4	Марка по дробимости щебня (прочность), не ниже	1000	1400
5	Марка по водостойкости щебня %	B1	B1
6	Марка по морозостойкости щебня	По договору с потребителем	F 400
7	Объемно- насыпная плотность, г/см ³	По договору с потребителем	1.71
8	Удельная эффект. актив. естественных радионуклидов Аэф., не более Бк/кг	740	123+19
9	Коэффициент фильтрации	По договору с потребителем	5.4

Контролер ОТК

М.П