

ООО "Порфирит"

456084, г. Челябинск

ул. Энтузиастов 28А, 6 этаж, помещение №7

ИНН 7453234680

Паспорт качества

№ 11 от 01.02.2015 г.

ФРАКЦИИ 5-15

Ж/Д НАКЛАДНАЯ

ДАТА ОТГРУЗКИ

КОЛИЧЕСТВО:

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС:

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ ГОСТ 8267-93	ФАКТИЧЕСКИЕ
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 20	до 0.5%	0.00%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 15	до 10%	9.15%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 10	от 30% до 80%	57.38%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 5	от 90% до 100%	98.88%
2	УДЕЛЬНАЯ активность радионуклидов Бк/кг	370	51.6
3	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН		
	ОБЫЧНАЯ		I группа
4	ЛЕЩАДНОСТЬ	До 10% включительно	7.23%
	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %	не более 1%	0.67%
5	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ:	не более 0.25%	0.00%
	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД %		
	НЕ БОЛЕЕ:	5%	1.37%
6	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	1400	1400
7	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	F-400
8	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КГ/МЗ		1500
9	Истираемость, потеря массы в % по массе	до 25% марки И1	5.9 марки И1

МАСТЕР ПОГРУЗКИ:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

Щебень 5-15 согласно протокола испытаний
соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Щебень допускается к применению во всех
видах строительства без ограничения

ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ