

ООО "Порфирит"

456084, г. Челябинск

ул. Энтузиастов 28А, 6 этаж, помещение №7

ИНН 7453234680

Паспорт качества

№ 13 от 01.02.2015 г.

ФРАКЦИИ 90-150

Ж/Д НАКЛАДНАЯ

ДАТА ОТГРУЗКИ

КОЛИЧЕСТВО:

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС:

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ ГОСТ 8267-93	ФАКТИЧЕСКИЕ
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 187,5	до 0,5%	0,00%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 150	до 10%	7,10%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 120	от 30% до 60%	55,60%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 90	от 90% до 100%	97,94%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 72	-	99,94%
2	УДЕЛЬНАЯ активность радионуклидов Бк/кг	370	51,6
3	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН		
	ОБЫЧНАЯ		2 группа
	ЛЕЩАДНОСТЬ	от 10% до 15%	12,60%
4	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %	не более 1%	0,10%
	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ:	не более 0,25%	0,00%
5	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД %		
	НЕ БОЛЕЕ:	5%	0,00%
6	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	1400	1400
7	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	F-400
8	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КГ/МЗ		1400
9	Истираемость, потеря массы, в % по массе	до 25% марки И1	18,3 марки И1

МАСТЕР ПОГРУЗКИ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

Щебень 90-150 согласно протокола испытаний

соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Щебень допускается к применению во всех
видах строительства без ограничения

ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ

