

ООО "Порфирит"

456084, г. Челябинск

ул. Энтузиастов 28А, 6 этаж, помещение №7

ИНН 7453234680

Паспорт качества

№2 от 30.01.2018г.

ФРАКЦИИ 5-20

Ж/Д НАКЛАДНАЯ:**ДАТА ОТГРУЗКИ:****КОЛИЧЕСТВО:****ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС:****КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ ГОСТ 8267-93	ФАКТИЧЕСКИЕ
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	ОСТАТОК НА СИТЕ ПО МАССЕ; % d	до 100%	98,50%
	ОСТАТОК НА СИТЕ ПО МАССЕ; 0,5 (d+D)	30-60%	52,30%
	ОСТАТОК НА СИТЕ ПО МАССЕ; D	до 10%	6,10%
	ОСТАТОК НА СИТЕ ПО МАССЕ; 1,25D	до 0,5%	0,00%
2	УДЕЛЬНАЯ активность радионуклидов Бк/кг	370	51,6
3	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН		
	ОБЫЧНАЯ		1 группа
	ЛЕЩАДНОСТЬ	до 10%	7,00%
4	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %	не более 1%	0,00%
	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ:	не более 0,25%	0,00%
5	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД %		
	НЕ БОЛЕЕ:	5%	0,00%
6	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	1400	1400
7	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	F-300
8	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КГ/МЗ		1500
9	Истираемость, потеря массы, в % по массе	до 25% марки И1	14,1 марки И1

МАСТЕР ПОГРУЗКИ:



ЗАМЕЧАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

Щебень 5-20 согласно протокола испытаний
№ 17032-392/1-1-17/БМ от 27.09.2017г.
соответствует требованиям ГОСТ 8267-93
Щебень допускается к применению во всех
видах строительства без ограничения

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ