

ООО "Порфирит"

456084, г. Челябинск

ул. Энтузиастов 28А, 6 этаж, помещение №7

ИНН 7453234680

Паспорт качества

№ 4 от 01.02.2015 г.

ФРАКЦИИ 5-10

Ж/Д НАКЛАДНАЯ

ДАТА ОТГРУЗКИ

КОЛИЧЕСТВО:

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС:

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ ГОСТ 8267-93	ФАКТИЧЕСКИЕ
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 12,5	до 0,5%	0,23%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 10	до 10%	9,81%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 7,5	от 30% до 60%	49,88%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 5	от 90% до 100%	95,51%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 2,5	-	99,69%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 1,25	-	99,74%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № менее 1,25	-	100,00%
2	УДЕЛЬНАЯ активность радионуклидов Бк/кг	370	51,6
3	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН		
	ОБЫЧНАЯ ЛЕЩАДНОСТЬ	от 10% до 15%	5 группа 49,60%
4	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %	не более 1%	0,31%
	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ:	не более 0,25%	0,00%
5	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД %		
	НЕ БОЛЕЕ:	5%	0,00%
6	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	1400	1400,00%
7	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	F-400
8	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КГ/М3		1330
9	Истираемость, потеря массы, в % по массе	до 25% марки И1	И1

МАСТЕР ПОГРУЗКИ:



ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

Щебень 5-10 согласно протокола испытаний
соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Щебень допускается к применению во всех
видах строительства без ограничения