

# ООО "Порфирит"

456084, г. Челябинск

ул. Энтузиастов 28А, 6 этаж, помещение №7

ИНН 7453234680

## Паспорт качества

№ 6 от 01.02.2015 г.

ФРАКЦИИ 20-40

Ж/Д НАКЛАДНАЯ

ДАТА ОТГРУЗКИ

КОЛИЧЕСТВО:

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС:

### КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ ГОСТ 8267-93	ФАКТИЧЕСКИЕ
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 50	до 0.5%	0.00%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 40	до 10%	5.49%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 30	от 30% до 60%	42.96%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 20	от 90% до 100%	95.06%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 2,5	-	99.89%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 1,25	-	99.91%
2	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № менее 1,25	-	100.00%
3	УДЕЛЬНАЯ активность радионуклидов Бк/кг	370	51.6
	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН		
4	ОБЫЧНАЯ ЛЕЩАДНОСТЬ	от 10% до 15%	2 группа 13.50%
	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
5	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %	не более 1%	0.10%
	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ:	не более 0.25%	0.00%
6	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД %		
	НЕ БОЛЕЕ:	5%	0.00%
7	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	1400	1400
8	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	F-400
9	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КГ/М3		1500
10	Истираемость, потеря массы, в % по массе	до 25% марки И1	18.3 марки И1

МАСТЕР ПОГРУЗКИ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

Щебень 20-40 согласно протокола испытаний  
соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Щебень допускается к применению во всех  
видах строительства без ограничения

ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ

