

ООО "Порфирит"

456084, г. Челябинск

ул. Энтузиастов 28А, 6 этаж, помещение №7

ИНН 7453234680

Паспорт качества

№ 14 от 01.02.2015 г.

ФРАКЦИИ 10-20

Ж/Д НАКЛАДНАЯ

ДАТА ОТГРУЗКИ

КОЛИЧЕСТВО:

ПОТРЕБИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС:

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ТРЕБОВАНИЕ ГОСТ 8267-93	ФАКТИЧЕСКИЕ
1	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ: ПОЛНЫЙ ОСТАТОК		
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 25	до 0,5%	0,00%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 20	до 10%	3,28%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 15		28,96%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 12,5	от 30% до 60%	54,30%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 10	от 90% до 100%	99,15%
	ОСТАТОК НА СЕТКЕ № 5		100,00%
2	УДЕЛЬНАЯ активность радионуклидов Бк/кг	370	51,6
3	ГРУППА ПО ФОРМЕ ЗЕРЕН		
	ОБЫЧНАЯ		1 группа
4	ЛЕЩАДНОСТЬ	До 10% включительно	7,40%
	СОДЕРЖАНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ		
	ПО МАССЕ НЕ БОЛЕЕ %	не более 1%	0,67%
5	В Т.Ч. ГЛИНЫ В КОМКАХ:	не более 0,25%	0,00%
	СОДЕРЖАНИЕ ЗЕРЕН СЛАБЫХ ПОРОД %		
6	НЕ БОЛЕЕ:	5%	1,37%
	МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ	1400	1400
7	МАРКА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ	F-300	F-400
8	НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ КГ/МЗ		1500
9	Истираемость, потеря массы, в % по массе	до 25% марки И1	5,9 марки И1

МАСТЕР ПОГРУЗКИ:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТК:

Щебень 10-20 согласно протокола испытаний
соответствует требованиям ГОСТ 8267-93
Щебень допускается к применению во всех
видах строительства без ограничения

ЗАМЕЧАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ