

Паспорт №	12/03
-----------	-------

Общество с ограниченной ответственностью «Алапаевский щебзавод»	От 10.03.2016 г. Щебень производства ООО «Алапаевский щебзавод» фракции 10-20 мм Накладная № Кол-во
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование потребителя	
Ст. Назначения	

Качественные показатели		
Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактически
1. Зерновой состав		
D наименьший	90%-100%	95,3
0,5 (D наим. + D наиб.)	30%-60%	48,1
D наибольший	До 10%	9,2
1,25 D наиб.	До 0,5%	0
2. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы по массе, % не более	До 25% вкл	14
Группа по форме зерен	3	2
Глины в комках, %	Не более 0,25	-
3. Содержание пылевидных, глинистых и иглистых частиц по массе, % не более	1	0,1
4. Содержание зерен слабых пород по массе, % не более	5	1,84
5. Марка по прочности не ниже	1200	800
6. Марка по морозостойкости не ниже	300	300
7. Насыпная плотность, кг/м3		1,3
8. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/м3	До 740	< 370
9. Устойчивость структуры щебня против распадов	Не более 3%	1,0

Заключение лаборатории		
Щебень фр. 10-20 мм	СООТВЕТСТВУЕТ	Требованиям ГОСТ 8267-93
	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ	

Дата	10.03.2016г.	Подпись лаборанта	
------	--------------	-------------------	--

