



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КубаньИнерт»

352540, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. Лабинская, 39
ОГРН 1112314000424, ИНН2314024870

ООО «КубаньИнерт»
АТТЕСТАЦИОННОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 00737/14-0114 ОТ 03.10.2012 г.

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ (паспорт)

ЩЕБЕНЬ из валунов и гравия фр. 20-40

| № п/п | Наименование показателей | Нормативные значения по ГОСТ 8267-93 изм.1-4 | Фактические значения |
|----------|--|---|--------------------------|
| 1 | Зерновой состав щебня: Полные остатки на ситах, %: d 0,5(d+D) D 1,25D | от 90 до 100 от 30 до 60 до 10 до 0,5 | 98,7 36,3 5,7 0 |
| 2 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе Группа щебня | до 10 вкл. 1 | 3,9 соответ. 1 |
| 3 | Содержание дробленых зерен, % по массе | не менее 80 | 87 |
| 4 | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе | не более 1 | 0,14 |
| 5 | Содержание глины в комках, % по массе | не более 0,25 | нет |
| 6 | Промежуточная средневзвешенная марка по дробимости Прочность щебня, марка по дробимости | 1200-1400 | 1316 M1200 |
| 7 | Истираемость: - потеря массы при испытании, % Марка по истираемости | до 25 вкл. Для И 1 | 10,78 И1 |
| 8 | Содержание зерен слабых пород, % по массе | не более 5 | 4,6 |
| 9 | Содержание аморфных разновидностей SiO ₂ , растворимых в щелочах, ммоль/л | не более 50 | 38,61 |
| 10 | Содержание сульфатов и сульфидов в пересчете на SO ₃ , % | не более 1,5 | 0,43 |
| 11 | Содержание галогенных соединений в пересчете на ион хлора (Cl), % по массе | не более 0,1 | 0,08 |
| 12 | Марка по морозостойкости | не менее F50 | F 300 |
| 13 | Устойчивость структуры щебня против распада, % | не более 3 | 0,31 |
| 14 | Содержание посторонних примесей | не допускается | нет |
| 15 | Насыпная плотность, кг/м ³ | н/н | 1490 |
| 16 | Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | 370 | 75,58 |

Заключение: Щебень из валунов и гравия фр. 20-40 соответствует ГОСТ 8267-93 изм.1-4
«Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

Нач. лаборатории _____

Г.В.Зарапина

ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «КубаньИнерт»
ИНН 2314024870
Краснодарский кр., Лабинский р-н, ст. Владимирская