


ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

за 2012 года

Бутовый камень (ТУ 1150 – 007 – 00282843 – 99)

Показатели	Норматив по ТУ	Значение
1. Строительно-технические свойства		
Крупность, мм	100 - 400	100 - 400
Содержание камня менее 100 мм, %	до 5,0 %	3,41±1,34
Содержание глины в комках, %	менее 2 %	0
Мерка по прочности – 400 потеря массы в насыщенном водой состоянии, %	свыше 20 до 28 %	20,83±0,70
Марка по морозостойкости – F-100 потеря массы после испытания, % после 5 цикла	не более 10 %	2,50±0,70
2. Химический состав, %		
Оксид кальция	не нормируется	39,37 ± 1,87
Оксид кремния	не нормируется	2,42 ± 0,12
Оксид алюминия	не нормируется	0,27 ± 0,10
Оксид железа (III)	не нормируется	0,23 ± 0,07
Оксид магния	не нормируется	13,57 ± 1,09
Оксид серы (VI)	не нормируется	0,14 ± 0,06
3. Санитарно-эпидемиологические свойства		
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{эфф}$, Бк/кг	не более 370	29,46 ± 2,35

Начальник ОТК и Лаборатории



Н.И. Андросова