

ООО «Новокиевский щебеночный завод»

Адрес: 462375, Россия, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, п. Новорудный

Сертификат соответствия
№ССФЖТ RU.ЦП07. Б.07591
действителен до 31.12.2012 г.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 243

на щебень фр.25-60 мм для
балластного слоя железнодорожного пути

«14» июля 2012 г.

Потребитель: Фирма «Восток-Базис» ООО

Номер вагона: 67309302 - 624 10040

Количество: 10 шт тонн: 680, 2

№ ж/д квитанции: ЖЕ 112412

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 7392-2002	Фактические показатели
1	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	1,25 D	0	—
	D	до 5	4,16
	0,5 (d+D)	35-75	35,8
	d	95-100	95,14
2	Насыпная плотность щебня	не норм.	1,37
3	Содержание частиц, размером менее 0,16 мм	до 1,0	1,0
4	Содержание зерен слабых пород, в % по массе	до 5,0	4,4
5	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игольчатой формы, %	до 15	14,6
6	Содержание глины и комков, %	0	—
	Механическая прочность щебня		1200
7	Марка щебня по истираемости в вальцовом барабане	Н-1	Н-1
8	Марка щебня по сопротивлению удару на копре ПМ	≥ N 75	78,8
9	Морозостойкость, F	F50-F300	200
10	Удельная электрическая проводимость, см/м	≤ 32	0,19
11	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370	6 ± 3 Бк/кг

Пачальник ОТК:

Лаборант:

ОТВЫВ НА ПАСПОРТ №

Щебень из плотных пород для строительных работ фр.

ООО «Новокиевский щебеночный завод» соответствует требованиям ГОСТ 7392-2002

Замечания:

Представитель получателя:

Фирма «Восток-Базис» ООО

ООО «Национальная перудная компания»

127015, г. Москва, ул. Вавская, д. 35, стр. 2

Тел./факс: 8 (495) 727-22 00, факс: 8 (495) 727-22 00, e-mail: info@nppk.ru

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОТ 21.07.2012 г. (стр. 10/10)