

ООО «Волгатрансстрой-Комплект-Биянка»

Адрес: 456007, Челябинская область, г. Миньяр,
ст. Биянка, Куйбышевской ж.д.
Тел. (351-59) 7-14-20

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1428

«отсев дробления от 0 до 5»

ГОСТ 8736-93



Сертификат в системе ГОСТ Р

№ РОСС-RU.СЛ40.Н00473 срок действия с 23.10.2009г. по 23.10.2012г.

Сертификаты в системе добровольной сертификации в строительстве № РСС RU.В081. РП40. 0128
срок действия с 23.10.2009г. по 23.10.2012г

« 03 » июня 2012г.

Потребитель:

Адрес:

Номера вагонов

52721818, 58586421, 52972551, 52855095, 53444030, 55037675, 54105903, 52309861.

Количество

8п/в

тонн

546,9

№ ж/д квитанции

91 015962

Испытания проведены по
ГОСТ №8735-88

Наименование основных показателей	Нормативное значение	Фактическое значение
Модуль крупности, группа песка	1. Очень крупный-св. 3,5 2. повышенной крупности от 3-3,5 мм. 3. Крупный от 2,5-3 мм.	3, 4 (повыш. крупн.)
Класс	I, II	II кл.
Зерновой состав, полный остаток на сите 0,63, %	1. св. 75-оч. крупный 2. от 65-75 повыш. круп 3. от 45-65 крупный	94,0 %
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 10%	9,8 %
Содержание глины в комках, %	Не более 2%	1,92 %
Содержание вредных компонентов и примесей	По ГОСТ 26633-91	В пределах нормы
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	I класс: не более 370 Бк/кг	От 46-70 Бк/кг
Насыпная плотность, кг/м³	Не нормируется	1450 кг/м³

Начальник ОТК:

Лаборант:

Мастер отгрузки

Отзыв на паспорт №

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. мм

ООО «Волгатрансстрой-Комплект-Биянка» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания

Представитель

получателя

(ФИО, должность, подпись, дата)