

ООО «Волгатрансстрой-Комплект-Биянка»

Адрес: 456007, Челябинская область, г. Миньяр,
ст. Биянка, Куйбышевской ж.д.
Тел. (351-59) 7-14-20

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 29

На щебень фракции 20-70



Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р

№ РОСС-RU.СЛ40.НОО600 срок действия с 29.06.2011г. по 29.06.2014г

Сертификат соответствия в системе добровольной сертификации в строительстве

№ РСС RU.В081.РП40.0256 срок действия с 29.06.2011г. по 29.06.2014г

«07» января 2012г.

Потребитель:

Адрес:

Номера вагонов: 56154487;58477688;54157573;62360250;62633763;58439498;63640411;60698982;55445977;60964814;
61765319;64624745;63896252;61135166;67725986.

Количество

15п/в

тонн 1012.6

№ ж/д квитанции ЖК 904486

Качественные показатели

испытания проведены по ГОСТ 8269.0-97

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	87 мм
		D	70 мм
		0,5(d+D)	45 мм
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	до 15%	10(1)
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 2	1,8
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	4
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,2
6.	Насыпная плотность, кг/м³	не норм	1366
7.	Марка по прочности (дробимости)	200-1200	800
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И1
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	F300
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	28.89
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃ % (ммоль/л)	До 1,5 (50)	В пределах нормы

Начальник ОТК: Михаил

Лаборант: ОТК

Мастер отгрузки Бил

Отзыв на паспорт № _____

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. _____ мм

ООО «Волгатрансстрой-Комплект-Биянка» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель

получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)