



ООО «ГРАНИТ»

г. Лахденпохья, Республика Карелия.



## ПАСПОРТ

на щебень гранитный для строительных работ ГОСТ 8267-93  
«5» октября 2015 г.

Наименование и адрес потребителя: \_\_\_\_\_

Номер партии: \_\_\_\_\_

Количество щебня: \_\_\_\_\_

## КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Размер фракции: 40-70 мм.
2. Содержание пылевидных и глинистых частиц: 0,12 % в том числе глины в комках: 0 %
3. Марка по механической прочности: 1200
4. Насыпная плотность щебня: 1,352
5. Морозостойкость: F300
6. Содержание зёрен слабых и выветренных пород: 0 %
7. Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: 23,32 %
8. Зерновой состав:

Размер контрольных сит	1,25 D	D	0.5(D+d)	d
Полный остаток на ситах по массе, %	0.00	5.60	47.92	91.87
Требования ГОСТ 8267-93	До 0,5	До 10	30-60	90-100

9. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня 120 Бк/кг
  10. Марка по истираемости И1
  11. Наименование месторождения: «Яккима-2»
- Заключение:** Щебень фракции 40-70мм, марки 1200, соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 и пригоден для производства строительных работ.

Начальник цеха \_\_\_\_\_



Белый Р.А. \_\_\_\_\_