

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Комплексные поставки строительных материалов»

454048, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЕЛЬКИНА, Д. 81, КОР. Б  
ТЕЛЕФОН 8(351)2-730-11-80

## ПАСПОРТ

НА ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНУЮ СМЕСЬ

ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ	0-40 мм
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	18.06.2017 г.
ЗАКАЗЧИК	ООО «Комплексные поставки строительных материалов»
МЕСТО ОТБОРА ПРОБ	Челябинская область, Еткульский район, с. Еманжелинка, ООО «Еманжелинский карьер»
ПРОТОКОЛ	№425 от 18 июня 2017 г.

## ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ

Сита, мм Остаток%	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Полный остаток на сите, %	12,4	50,6	75,2	91,7	96,6	97,2	98,1
С6	0-10	25-60	50-77	58-85	80-95	90-97	95-100

Наименование показателя	Результат испытаний	Наименование показателя	Результат испытаний
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	2,2 (до 5)	Содержание глины в комках, % по массе	нет
Содержание зерен пластинчатой и лещадной (игловатой) формы, % по массе	27,7(до 35)	Коэффициент фильтрации	более 1 с/сут
Содержание зерен слабых пород, % по массе	нет	Насыпная плотность, г/см <sup>3</sup>	1,53
Дробимость, потеря массы, %	10,4	Марка по истираемости	И1

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЩЕБЕНЬ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 25607-2009**

