

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Комплексные поставки стройматериалов»

454048, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ЕЛЬКИНА, Д. 81, КОР. Б
ТЕЛЕФОН 8(351)2-730-11-80

ПАСПОРТ

НА ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ	3-10 мм
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	21.04.2017 г.
ЗАКАЗЧИК	ООО «Комплексные поставки стройматериалов»
МЕСТО ОТБОРА ПРОБ	Челябинская область, Еткульский район, с. Еманжелинка, ООО «Еманжелинский карьер»
ПРОТОКОЛ	№ 06 от 21 апреля 2017 г.

ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ

Сита, мм Остаток, %	12,5	10	6,5	3	1,25	0,071
Полный, %	-	-	31,78	99,26	99,70	99,71
По ГОСТ 8267-93	≤ 0,5	≤ 10	30-60	90-100		

Наименование показателя	Результат испытаний	Наименование показателя	Результат испытаний
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	0,29	Содержание глины в комках, % по массе	Нет
Содержание зерен пластинчатой и лещадной (игловатой) формы, % по массе	4,6	Содержание зерен слабых пород	Нет
Насыпная плотность, г/см ³	1,32		
Дробимость, потеря массы, %	10,8	Марка по истираемости	И1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Щебень соответствует требованиям ГОСТ 8267-93.

