

Закрытое акционерное общество  
«Коммерческо-производственная фирма  
Неверовская дробильно-сортировочная фабрика»

ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_

на щебень из плотных горных пород для строительных работ

ГОСТ – 8267 – 93

Сертификат качества Госстроя России № 0178884 действителен до 25.04.2013 г.

Отправитель: ЗАО «КПФ Неверовская ДСФ», г. Горняк, ул. Каменная, 75

Получатель \_\_\_\_\_

Дата отгрузки \_\_\_\_\_

№№ вагонов и накладных \_\_\_\_\_

Количество щебня \_\_\_\_\_

Наименование фракции 20-60 мм

№№ п/п	Наименование показателей	По ГОСТ 8267-93	По отгруз.
1	Содержание зерен лещадной и игольчатой формы, по массе процентов не более	35	12.8%
2	Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц в процентах не более	1	0.9%
	в том числе глины в комках, %	0,25	-
3	Содержание зерен слабых пород в % по массе не более	5	2.4%
4	Марка по прочности не ниже	600	1200
5	Морозостойкость	Мрз 25	F 200
6	Зерновой состав в массе:		
	полный остаток на ситах, в %		
	Д наименьш.	90100	96.8%
	0,5 (Д наим. – Д наиб.)	30-60	54.2%
	Д наибольш.	0-10	5.0%
	1,25 Д наибольш.	05	0%
7	Насыпная плотность в сухом состоянии		1.36 т/м <sup>3</sup>
8	Азфф		251.0 Б/м <sup>3</sup>

Пробоподборщик:

*Гайф - П.И. Тайденко*