

Закрытое акционерное общество
«Коммерческо-производственная фирма
Неверовская дробильно-сортировочная фабрика»

ПАСПОРТ № _____

на щебень из плотных горных пород для строительных работ

ГОСТ – 8267 – 93

Сертификат качества Госстрой России № 0178884 действителен до 22.04.2013 г.

Отправитель: ЗАО «КПФ Неверовская ДСФ», г. Горняк, ул. Каменная, 75

Получатель: _____

Дата отгрузки: _____

№№ вагонов и накладных: _____

Количество щебня: _____

Наименование фракции: 40-70 мм

№№ п/п	Наименование показателей	По ГОСТ 8267-93	По отгруз.
1	Содержание зерен лещадной и игловатой формы, по массе процентов не более	35	13,2%
2	Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц в процентах не более	1	0,92%
	в том числе глины в комках, %	0,25	-
3	Содержание зерен слабых пород в % по массе не более	5	3,6%
4	Марка по прочности не ниже	600	1200
5	Морозостойкость	Мрз 25	F200
6	Зерновой состав в массе:		
	полный остаток на ситах, в %		
	Д наименьш.	90100	95,3%
	0,5 (Д наим. – Д наиб.)	30-60	54,2%
	Д наибольш.	0-10	5,9%
	1,25 Д наибольш.	05	0%
7	Насыпная плотность в сухом состоянии		1,36 т/м ³
8	Аэфф		239,0 т/м ³



Тайденко Т. И. Тайденко