



ТОПКИНСКИЙ ЩЕБЕНЬ

ООО ТД «Альянс»
юр.адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.2-я
Станционная, дом 30, корпус 16, кабинет 3
ИНН 5404055082 КПП 540401001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 32

Вид продукции: щебень фракции 5-20 мм (кубовидный), ГОСТ 8267-93

Изготовитель: ООО «ТТК Сибирский Альянс»,

Исходная горная порода: известняк,

1. Гранулометрический состав:

Наименование остатков	Размер отверстий сит, мм						
	25	20	15	12,5	10	5	2,5
Частные остатки, %	0,26	9,20	25,98	16,96	21,00	26,14	0,55
Полные остатки, %	0,26	9,46	35,35	52,31	73,31	99,45	100
Требование ГОСТ 8267-93, %	До 0,5	До 10		30,60		90-100	95-100

2. Физико – механические свойства:

№ п/п	Наименование испытаний	Единица испытаний	Результаты приемочного контроля	Требование
1	Содержание зерен лещадной и игловатой формы	%	7,06	Не более 15
2	Содержание зерен слабых пород	%	1,45	Не более 5
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	0,6	Не более 2
4	Содержание глины в комках	%	0,00	Не более 0,25
5	Марка щебня по дробимости		М 1200	Не ниже 1000
6	Марка щебня по истираемости		И1	Не ниже И1
7	Устойчивость структуры щебня против распадов	%	0,60	Не более 5
8	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	5,30+/-3,20	Не более 370
9	Морозостойкость		Не менее F150	Не менее F100
10	Насыпная плотность	кг/м3	1458,60	-
11	Содержание вредных компонентов		Соответствие ГОСТ 8267-93	Соответствие ГОСТ 8267-93

Директор ООО ТД «Альянс»



Панов Д.А.

«24» июля 2017г.